

TAB Landkreis Lörrach

ANHANG D - Schild: „Übertragungseinrichtung außer Betrieb“

**ÜE außer Betrieb
Im Brandfall 112 anrufen!**

Anhang D

- Schild: „Übertragungseinrichtung außer Betrieb“

Schild in Anlehnung an die DIN 4066 3.6 105 mm x 297 mm.

Hinweis: Eine Möglichkeit zur Befestigung muss gegeben sein (z.B. Magnet, Kette o.ä.).



**ÜE außer Betrieb
Im Brandfall 112 anrufen!**